



Утверждено приказом
МЗ КР
от 11.03.2016г. №173

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Нарынский районный центр профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора

№ 1

«16» сентябрь 2019 г.

Акт
санитарного обследования
о соответствии объектов санитарно-эпидемиологическим правилам, нормам и
гигиеническим нормативам

Главный корпус Нарынского государственного университета имени

С.Нааматова

наименование объект

г.Нарын ул.С.Орозбакова №25

(адрес принадлежности)

2. Представленные документы:

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица №78363-3364-У-
Е от ОКПО 20651863 ИНН 00108199610088 от 09.10.1996г

свидетельство о государственной регистрации, выданное старорганам (№, дата выдачи, территориальный орган) или патент ИПИ

Технический паспорт единицы недвижимого имущества от 05.12.2002г

акт государственной приемочной комиссии или технический паспорт объекта, устав организации

Акт санитарного обследования от 13.09.2019г ИРЦПЗ и ГСЭП

акт санитарного обследования (дата, территориальный орган государственной санитарно-эпидемиологической службы)

3. В результате экспертизы представленной документации и обследования объекта установлено:

3.1 Строение реконструируемое

3.2 Перечень помещений: Учрежденческое-1558,68м² (аудитории), служебные-992,46м²
(коридоры, лестницы, служебные, столовая, туалет).

3.3. Площадь общая и на 1 рабочего место 2005,28м² высота 2,70м

фактически

норма не менее 3 метра

3.4 Внутренняя отделка помещений: соответствует

3.5 Водоснабжение центральное

центральное, местное, привозное

3.6 Горячее водоснабжение аристон

центральная, местное

3.7 Канализация центральная

центральная, местное

3.8 Вентиляция естественная

естественная, приточно-вытяжная, вытяжная, приточная

3.9 Освещение естественная и искусственная

естественное, искусственное

3.10 Отопление местное, электрическое

центральная, местное

3.11 Санитарно-бытовые помещения Туалет, умывальные

гардеробные, душевые, туалет, умывальные

3.12. Сведения о прохождении медицинских осмотров, гигиеническом обучении: Все работники прошли медицинской осмотр в сентябре месяце 2019г на основании постановления ЦРКР №225 от 16.05.2011г

4. Особые заметки: Дополнительно построят внутренний туалет внутри здания на каждом этаже для студентов и заменить отопительную систему в главном корпусе.

Объект Главный корпус Нарынского государственного университета им. С.Нааматова г.Нарын ул С.Орозбак №25

Наименование объекта, адрес нахождения

Соответствует требованиям Технического регламента «Безопасность зданий и сооружений»

Главный врач Нарынского районного центра профилактики заболеваний Государственного санитарно-эпидемиологического надзора

наименование территориального органа



Б.Ж.Сооронбаев
Ф.И.О

В случае несоблюдения санитарных норм и правил, предъявляемых к данному объекту, акт о соответствии санитарно-эпидемиологическим нормам, правилам и гигиеническим нормативам отзывается центром профилактики заболеваний и Государственного санитарно-эпидемиологического надзора до устранения выявленных нарушений.

Ознакомлен (подпись получателя акта о соответствии СанПиН, ГП)

Т.М.Сняев

Ф.И.О. руководителя объекта

подпись

дата

(без подписи не действительно)